


기안용지

분류기호 문서번호	(전화번호)	전결규정 전결사항
처리기간		
시행일자		
보존년한		
보조 기 관	주택국장 전결 주택행정과장 주택행정계장	협조
기안책임자	삼인호 78.12. 박송운	

경유 수신 참조	내부결재.	발신	통제
----------------	-------	----	----

제목	건축심의 결과.
----	----------

1. 78.12.13자 시행한 건축심의회 회의결과는 아래와 같으며 본사항은 건축업지심의 결과에 이기 신청자 및 관계과에 통보코자 합니다.

가. 건축심의 결과.

번호	신청위치	신청자	심의결과	심의내용	
73	관악구방배동 235-1외25	신동아건설 김광호	조건부통과	1. 주차장 재조정 (회의록 참조) 2. elevator 전실이 층층이 계면실을 조정하여 해결할것 (회의록참조) 3. 24.19평형의 현관 외벽선은 실내쪽으로 0.3m이동할것 (회의록참조)	정서 판인
88	관악구방배동 464번지외25	경남기업 신기수	조건부통과	1. 48평형의 elevator 전실은 계면실을 조정하여 넓힐것 2. 37평형의 복도폭을 0.3m 넓히고 현관 외벽선은 실내쪽	발송

				으로 0.3m 이동할것
				3. parapet 구배를 낮출것
				4. 주차장을 재조정 할것 (도면참조)
91	강남구반포동 260외84	한신공영 김형중	원안통과	1. 플랑 계획 원안 통과
92	관악구사당동 산25-6	한보주택 정태수	조건부통과	1. 주방과 거실 사이의 벽에 유리 교창을 설치할것 2. 현관 외벽요를 실내쪽으로 0.3m 이동할것 3. 중앙부분의 주차장을 재조정. 할것 (도면참조).
94	강남구반포동 255-9외18	우성주택 최승진	조건부통과	1. 배치는 수정안을 채택 2. 상가 건물은 아파트 본 건물과 같은 색상의 타일재료를 계단실과 외벽의 구배를 simple 하게 처리할것 3. elevator Hall 을 재조정 할것 (도면 참조).
96	강남구대치동 617외5	청라개발 서강희	조건부통과	1. 배치 변경 할것 (도면참조)
97	강남구청량동 18외47	선창산업 박승순	조건부통과	1. 1동건물에 복도형과 계단실형의 평면회복합배치 하지 말고 통일 할것 .
98	종로구평창동 45외3	홍우건설 홍문식	유보 소외회귀유보	

102	강남구 신원동	라이프주택	유보	1. 정로당만 재심.
	235-2.	조내벽		

문