

91-41

서울지방국토관리청

우 100-120 서울 중구 정동 28 / 전화 (02) 755 - 1502 / 전송 (02) 777 - 8341

문서번호 서무 30072-80

시행일자 1992. 1. 11.

수신 서울특별시장

참조

선결	下水行政課長		지	사	
접	일자 시간	1992. 01. 14	결	재	
수	번호	101	공	람	
처	리	과			
담	당	자	1/15		

제목 하천의점용 (암사우수배제 펌프장 보강공사)승인 신청서 보완 요구 통보

1. 하행 30072-867('91. 12. 31)의 관련입니다.
2. 강동구청장이 제출한 서울특별시 강동구 천호동 329번지선(한강) 하천의점용 (암사 우수배제 펌프장 보강공사)승인 신청에 대하여 별첨과 같이 보완요구 하였으니 필요한 조치를 취하시고 하천관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

첨부 보완요구 문서 사본 1부.



서울지방국토관리청



서울지방국토관리청

우 100-120 서울 중구 정동 28 / 전화 (02) 755 - 1502 / 전송 (02)777 - 8341

문서번호 서무 30072-

시행일자 1992. 1. 11.

수신 강동구청장

참조

선결			지	
접	일자		시	
수	시간		결	
	번호		제	
처리과			공	
담당자			람	


제목 하천의점용 (암사우수배제 펌프장 보강공사)승인 신청서 보완 요구

귀 구청에서 제출한 서울특별시 강동구 천호동 329번지선(한강) 하천의점용(암사우수배제 펌프장 보강공사)승인 신청에 대하여는 다음사항이 미비하여 보완요구 하오니 조속 보완 제출하시기 바라며, 보완서류는 서울특별시와 우리청에 각각 제출하시기 바랍니다.

다

음

1. 구적도(지적도)상에 점용면적을 표기하고, 점용면적 및 공사기간중 점용면적 산출내역 제출.
2. 제방 굴착에 따른 누수 및 외수 방지를 위한 안전검토와 BOX 매설에 따른 구조 검토서를 전문용역 업체의 기술사가 날인하여 제출.
3. 유출구 부분 하상세굴 보호시설 설치 검토서 제출. 끝.



서울지방국토관리청장