


서울특별시

우100-744 서울 중구 태평로1가 31번지 / 전화 (02) 750-8654 / 전송 773-4161

문서번호 하행58173-1474
시행일자 1993.10.18 ()
(경유)

수신 서울지방국토관리청장

참조 서무과장

취급			시	장
보존				
과장	전	결		
계장	26			
기안	김 남 규		협조	

제목 하천의 점용(노원지구 집단에너지 공급 관로매설)허가신청서 진달

1. 연료58123-835(93.8.13)와 관련입니다.

2. 서울시 에너지관리공단 집단에너지 사업본부으로부터 (중랑천)월릉교→녹천교
고수부지, 하천, 제방 ~ (당현천)당현4교→경남APT앞 고수부지, 제방간 하천의 점용(공작물
신축, 변경, 제거)허가 신청서를 진달하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

하 천 명	신 청 지	신 청 내 용
중랑천	월릉교→녹천교 고수부지, 하천, 제방	노원지구 집단에너지
북동천	월릉교→북동교 고수부지, 하천, 제방	공급 관로 매설
당현천	당현4교→경남APT앞 고수부지, 제방	

붙임 : 1. 기술조사 검토결과 보고서 1 부

2. 하천공작물신축(변경) 허가신청서 1 부



서울특별시

0073

73

기술조사 검토결과 보고서

1993. 8. 27.

0. 건 명 : 노원지구 집단에너지 공급시설.
0. 신청자 : 서울특별시.
0. 하천명 : 중랑천
0. 위치 : 서울시 노원구, 도봉구 및 중랑구 일대
0. 기간 : 공사 : 93.10.1 ~ 96.12.31.
0. 목적및사유 : 노원지구 집단에너지 공급시설중 관로매설.

조직 위 건에 대하여 조사 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

하천관리상 지장유무	2	방재상 지장유무	2
점용(공사)의 적합여부	X	기간의 적합여부	X
조사보고서의 적합여부			

허가(승인)에 부하여야 할 조건사항 :

- . 공사는 우기 (6월 ~ 7월)을 피하여 시공.
- . 하천시설물이나 공공시설물 훼손시 즉시 원상복구.
- . 발생도는 즉시 제거지로 반출 (하천내 적치 금지).
- . 가로막이 및 가도는 우기전 (5.31일)까지 반드시 제거.
- . 제방 횡단 및 양면 공사후 제체 누수가 없도록 시멘트 몰탈 그라우팅 등을 시행.
- . 각종 구조물 상판이 고수부지에 들들되지 않도록 시공.
- . 몰탈후 피배유기 및 파짐 철거.
- . 기타 각종 제방 훼손으로 인해 재해를 일으키는 일이 없도록 시공 철거.

기타 종합의견 :

확인자 : 직 지방로목사무관 성명 : 이 익 주
작성자 : 직 지방로목주사보 성명 : 나 영환

0074

74